

"Утверждаю"
 ВрИО Ген. Директора НКО "Фонд капитального
 ремонта общего имущества многоквартирных
 домов Кировской области"

 Кузьмин М.А.
 "___" _____ 2018 года.

АКТ на дополнительные работы

Комиссия в составе:

Представитель заказчика- главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР" -Чертков И.М.

Представитель собственников МКД - *Путилова. П.В*

Представитель подрядчика -мастер СМР ООО " АБВ инжиниринг" - Скибенко М.И.

Представитель строительного контроля - главный специалист отдела КОГКУ "УКС"- Семериков А.В.

Представитель обслуживающей (Управляющей) компании-

Представитель проектной организации - Генеральный директор ООО "ГарантПроект"-Анфилов Е.Г.

ановила:

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения по адресу Кировская область, г.Киров ул.М.Гвардии 43В. осуществляемого по договору №119-2017/Р от 24.10.2017 г. необходимо выполнить следующие дополнительные работы согласно п.п 3.3 договора.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Объем	Примечание
1	3	4	5	6
1	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х16	м.пог.	40	Изменение места монтажа ВРУ
2	кабель ВВГнг-LS 5х16	м.пог.	40	Изменение места монтажа ВРУ
3	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х6	м.пог.	60	Изменение места монтажа ВРУ
4	кабель ВВГнг-LS 5х6	м.пог.	9	Изменение места монтажа ВРУ
5	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5	м.пог.	120	Изменение места монтажа ВРУ
6	кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м.пог.	120	Изменение места монтажа ВРУ
	автомат ВА 63/1P/C16	шт	2	Изменение места монтажа ВРУ
7	Монтаж автомата ВА 63/1P/C16	шт	2	Изменение места монтажа ВРУ
8	Монтаж Горизонтального контура заземления в помещении щитовой из стальной полосы 4х40	м.пог.	9	Устройство заземления
9	Монтаж вертикального контура заземления из стального прутка Ø16 мм	м.пог.	9	Устройство заземления
10	Монтаж провода ПВ3-25	м.пог.	70	Соединение заземления и шины РЕ
11	провода ПВ3х25	м.пог.	70	Соединение заземления и шины РЕ
12	Полиамидная гофрированная труба Ø 23	м.пог.	15	прокладка трассы кабеля рядом с коммуникациями

1	3	4	5	6
13	Наконечник ТМ-25	шт	2	Соединение заземления и шины РЕ
14	Кабель канал 40x25x2000	м.пог.	16	Переход на балке покрытия лестницы

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР"

Представитель собственников МКД -

Мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг"

главный специалист отдела КОГКУ
"УКС"

Представитель обслуживающей
(Управляющей) компании-

Генеральный директор ООО
"ГарантПроект"

