

АКТ №1



К. И. РАССОХИН

выполненных дополнительных работ по договору № 91-2017/Р от «18» сентября 2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д.34

«30» октября 2017 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» Кузьмин М.А.

Члены комиссии:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Брызгин Павел Викторович.

Представитель собственников МКД (старший по дому), квартира №88, тел. 8 963 885 4595 – Мохнаткина Наталья Васильевна.

Представитель подрядчика – Директор ООО ПКФ «Ви́ра-Холдинг» - Боровков И.В.

Представитель строительного контроля – Инженер по техническому надзору ООО «Юнирост» - Марков Владимир Викторович.

Директор проектной организации ООО «Гарант Проект» - Анфи́латов Евге́ний Генна́дьевич.

Представитель управляющей организации - Директор ООО «УК 25-Плюс» - Сысолятина Ольга Владимировна.

УСТАНОВИЛА:

В смете к аукционной документации по капитальному ремонту кровли МЖД по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, 34 одним из пунктов работ заявлена смена обрешётки с прозорами и сплошной обрешётки из досок толщиной 25мм.

В проекте к данной кровле данный вид работ - смена обрешётки с прозорами и сплошной обрешётки из досок - предусмотрено выполнить из досок толщиной 50мм.

Комиссией обнаружено несоответствие между сметой и проектом, которое привело к занижению объёма пиломатериала на обрешётку и сметной стоимости ремонтных работ.

Принято решение внести изменения в перечень и объёмы работ и составить дополнительную смету и дополнительное соглашение к договору:

1. Смена обрешётки сплошным настилом из досок толщиной до 50мм – **450,3 м²**,
2. Доски обрезные хвойных пород толщиной 50мм – **23,4156 м³**.

С увеличением сметной стоимости, но не более 10% от стоимости договора.

Председатель комиссии: _____ Кузьмин М.А.

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» Мартынова Е.В. Брызгин П.В.

Представитель собственников МКД Мухоморова Н.В. Мохнаткина Н.В.

Директор ООО ПКФ «Вира-Холдинг» Боровков И.В.

Представитель строительного контроля
ООО «Юнирост» Марков В.В.

Директор ООО «Гарант Проект» Анфилов Е.Г.

/ Директор ООО «УК 25-Плюс» Сысолятина О.В.



ООО «ЮНИРОСТ»
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
НАДЗОРУ М.РКОВ В.В.

