



К. И. РАССОУН

М.А.Кузьмин

АКТ

на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

И.В.Исупов

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Е.А.Оборина

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-кт, 40 выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору № 134-2017/Р от 12.01.2018г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб комб. Faser 63x10.5, в тч. проведение гидравлических испытаний – 18 (работа и материалы),

2. Угольник ПП соедин. ф25 90гр- 4шт (материал),
3. Угольник ПП соедин. ф20 90гр- 76шт (материал),
4. Угольник ПП соедин. ф32 90гр- 30шт (материал),
5. Угольник ПП соедин. Ф40 90гр- 5шт (материал),
6. Муфта соедин. PPR D20- 1шт (материал),
7. Муфта переходная PPR D32-25- 3шт (материал),
8. Муфта ПП комб. 20x1/2" вн.р- 10шт (материал),
9. Муфта ПП комб.разъем. 32x1" нар.р - 4шт (материал),
10. Муфта ПП комб.разъем. 32x1" вн.р - 4шт (материал),
11. Муфта ПП комб.разъем. 40x5/4" нар.р- 2шт (материал),
12. Тройник ПП перех.ф32-25-32- 1шт (материал),
13. Тройник ПП перех.ф63-32-63- 3шт (материал),
14. Тройник ПП ф63- 1шт (материал),
15. Сверление установками алмазного бурения в перекрытии отверстий глубиной 300 мм диаметром 50 мм- 28шт (работа), *пробитые отверстия не допускаются, исправляемому верить*
16. Сверление отверстий в кирпичных перегородках электроперфоратором диаметром 50 мм - 8шт (работа),
17. Пена монтажная SOUDALFOAM FR жарост.750мл ручная (увеличение расхода связано с увеличением фактических размеров отверстий при демонтаже) - 9шт (материал).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

программе

ТОРОДИЛОВА ЕВ

23 МАЙ 2018

К.Н.Симонов

И.В.Исупов

Е.А.Оборина



Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»



Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

гл. инженер, ООО «ПНХ-ОЮ»

Старший по дому, собственник

кв 26

кв 25

Орлова

Ря

Смеев

