

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области



И.В. Шульгин

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по рассмотрению обращений
по вопросам качества жилых помещений, предназначенных
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
при реализации областных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

г. Киров

28 октября 2016 года

Присутствовали:

ШУЛЬГИН
Илья Вячеславович

— И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

САИТГАРАЕВА
Марина Анатольевна

— начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, секретарь комиссии

ПЕРМИНОВ
Андрей Викторович

— заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, начальник управления государственного строительного надзора в Кировской области

БЕРЕЖНЫХ
Дмитрий Владимирович

— начальник инспекторского отдела по капитальному ремонту государственной жилищной инспекции Кировской области

- МАЛЬЦЕВА
Людмила Геннадьевна — начальник отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(по согласованию)
- БУЛДАКОВ
Александр
Владимирович — член Общественной Палаты Кировской
области (по согласованию)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение результатов выездных проверок в целях контроля за устранением выявленных строительных дефектов в построенных в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы многоквартирных домах по адресам:

- Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Радужная, д.1б,
- Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Разина, д.73,
- Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Строителей, д.26б,
- Омутнинский район, г. Омутнинск, пер. Весенний, д. 10а,
- Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 9а,
- Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Западная, д. 1,
- Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Западная, д. 4,
- Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Советская, д. 6,
- г. Киров, ул. Пионерская, д. 6,
- пгт Кумены, пер. Заводской, д. 12.

СЛУШАЛИ:

О проведенных комиссией выездных проверках в целях контроля за устранением выявленных строительных дефектов в построенных в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы многоквартирных домах по адресам:

- Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Радужная, д.1б,
- Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Разина, д.73,
- Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Строителей, д.26б,
- Омутнинский район, г. Омутнинск, пер. Весенний, д. 10а,
- Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 9а,

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Западная, д. 1,
Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Западная, д. 4,
Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Советская, д. 6,
г. Киров, ул. Пионерская, д. 6,
пгт Кумены, пер. Заводской, д. 12.

Докладчик: Саитгараева М.А.

Выступили: Шульгин И.В., Бережных Д.В., Мальцева Л.Г.
Перминов А.В., Копырина М.Н., Булдаков А.В.

РЕШИЛИ:

1. В ходе визуального осмотра комиссией многоквартирных домов по адресам:

Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Радужная, д.16
(осадка и трещины отмостки),

Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Разина, д.73 (размеры
отмостки, не соответствующие проектной документации),

Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Строителей, д.26б (размеры
отмостки, не соответствующие проектной документации),

Омутнинский район, г. Омутнинск, пер. Весенний, д. 10а (замечания
по квартирам № 1,2,3,4 – сырость, не работает вентиляция),

Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Ленина, д. 9а (грунт в подвале,
замечания по квартирам № 1,2 – сырость, не работает вентиляция),

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Западная, д. 1 (не в полном объеме
завершена отделка потолочной плиткой в квартирах),

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Западная, д. 4 (не в полном объеме
завершена отделка потолочной плиткой в квартирах),

Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Советская, д. 6 (нет ходового
настила на чердаке и трещины на внутренних стенах в подъезде),

г. Киров, ул. Пионерская, д. 6 (трещины на стенах входной группы)

было выявлено, что нарушения устранены.

2. В ходе визуального осмотра комиссией многоквартирного дома по адресу: Куменский район, пгт Кумены, пер. Заводской, д. 12 комиссией выявлены замечания: не закреплен ходовой настил на чердаке, в квартире № 30 следы плесени в жилых комнатах.

3. Главе Куменского района обеспечить устранение выявленных замечаний и представить в министерство отчет об устранении в срок до 25.11.2016.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:

4.1. направить в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства результаты проведенных осмотров вышеперечисленных многоквартирных домов. Срок до 03.11.2016.

4.2. провести контрольную проверку устранения нарушений в многоквартирном доме № 12 по пер. Заводскому пгт Кумены. Срок 09.12.2016.

Голосовали:

За – 6,

Против – 0,

Воздержались – 0.

Протокол вела



М.А. Сайтгараева